

**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА НЕУРОЛОШКА  
ОБОЉЕЊА И ПОСТТРАУМАТСКА СТАЊА  
„ДР БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ“  
СТАРИ СЛАНКАМЕН  
Број: 05-354-2/2015  
Датум: 19.05.2015. године  
СТАРИ СЛАНКАМЕН**

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, а све у складу са чланом 20. истог Закона („Службени гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015) пристиглог захтева заинтересованог лица за додатним информацијама у вези са припремањем понуде (заведеног под деловодним бројем Наручиоца бр. 05-351/2015 од 18.05.2015. године), Комисија за јавну набавку упућује лицима који су преузели конкурсну документацију

**ОДГОВОРЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА  
(ЈНМВ 1/2015)**

**Израда техничке документације за базен у кругу специјалне болнице за  
неуролошка обољења и посттравматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари  
Сланкамен**

**Одговори на питања:**

1. У питању је отворени или затворени базен?  
**Отворено-затворени базен (кров непомерљив, зидови померљиви).**
2. Које су димензије базена?  
**Димензије базена су 23 x 33 м.**
3. Која је планирана дубина базена?  
**Дубина базена је максимално 1,8 м.**
4. Која је намена базена? Пливачки, рекреативно, терапеутски итд.?  
**Рекреативни, отворен за грађане.**
5. Којом водом се базен пуни, вода из водоводног система, термална вода, бунарска?  
**Базен се пуни водом из водоводног система и термалном водом.**
6. Да ли је потребно пројектом обухватити још неки додатни систем цевовода, доводника воде, система за пречишћавање, дегазацију и слично?  
**Пројектом треба обухватити само пумпно филтерско постројење са пратећом опремом.**
7. Уколико се ради о затвореном базену које је природе објекат, стални или привремени типа балон?  
**Објекат је стални.**
8. Који је енергент који је предвиђен за загревање базенског објекта (уколико се ради о затвореном базену)?  
**Загревање базенског објекта се врши преко постојеће котларнице.**

9. Која је бруто површина која је предвиђена за разраду пројектом? Уколико се ради о затвореном базену има ли неки облик топле везе са главним објектом?

**Бруто површина је око 2.500м<sup>2</sup>. Предвиђена је топла веза са објектом.**

10. Који је обим партерног уређења предмет пројектне разраде?

**Партерно уређење је предвиђено на површини од базена до ограде према Дунаву по дужој страни (појас ширине око 30м) и у појасу од око 7м на преостале 3 стране.**

11. Да ли су предмет разраде пројекта неки делови спољне инфраструктуре, попут трафостанице, доводних водова, гасовод, везе са водоводом и канализацијом итд.?

**Потребно је пројектом обухватити измештање постојеће инфраструктуре у оквиру локације и повезивање инфраструктуре базена на постојећу.**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**